

千葉県耐震判定委員会 ○造委員会 議事録 (記入例)

建 物 名 称 ○○○○
 委員会開催日 ○○○○年○○月○○日
 診 断 者 ○○○○

No. 1

No.	指 摘 事 項	対 応 方 針	該当ページ	対 応 結 果
1	(概要書)液状化のことを留意事項に明記して下さい。	平成23年の東日本大震災(震度5弱)での被害状況を踏まえたコメントを、留意事項に追記します。	概要書	留意事項に「平成23年の東日本大震災(震度5弱)では建物周囲に液状化による軽微な地盤沈下が見られた。このため、より大きな地震動では液状化被害が発生すると考えられる。」と追記しました。
2	(概要書)7 備考欄に、ゾーニングで耐震性能が不足するため、補強設計時には、両方のケースで耐震性能を満足させる必要があることを明記してください。	備考欄に追記します。	概要書	備考欄に「ゾーニングで耐震性能が不足するため、補強設計時には、両方のケースで耐震性能を満足させる必要がある。」と追記し差し替えました。
3	(S-3)青色表示の補強鉄骨ブレースの表記がリストにありません。確認してください。	補強位置図にて、青色表示の補強鉄骨ブレースの凡例が表示されておりました。差替えます。確認します。	P.S-3	追記し差し替えました。